

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО УК «Альянс»

С. Минникеев

20__ г.



ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Комиссия в составе:

- Председатель комиссии: Поздеев Е.В.
- Зам. председателя комиссии: Заиков Д.Н.
- Члены комиссии: Сафин Р.Р., Безруков Д.Н., Мамалимов Д.О., Хайруллин И.Р.

На основании планово-предупредительного ремонта электрохозяйства ООО УК «Альянс» в период с 24.01.2022г. по 27.01.2022г. провели работы по техническому обслуживанию уличного освещения (территория Технополиса «Новая Тура»):

№	Наименование оборудования, вид работ	Вид ремонта	Периодич. ремонт, месяц
1	Осмотр опор, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Визуальный осмотр низковольтных кабелей на наличие термических повреждений, в местах соединения кабелей и электрических контактов. Восстановление надписей на опорах ОГК-7 и маркировки ЩО Чистка от пыли, протяжка эл. контактов, ответвительных сжимов У731. Проверка состояния заземления.	ТО	6

Характерные неисправности, выявленные при эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины. Рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести для их предотвращения. При проведении ППР опор уличного освещения, были выявлены следующие дефекты:

1. Опора № 31: имеется короткое замыкание в светильнике ЖКУ16-250
2. Не подключены к системе освещения опоры № 7-14

Заключение: по результатам технического обслуживания требуется устранение дефектов.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____ Поздеев Е.В.

Зам. председателя комиссии _____ Заиков Д.Н.

Член комиссии _____ Безруков Д.Н.

Член комиссии _____ Сафин Р.Р.

Член комиссии _____ Мамалимов Д.О.

Член комиссии _____ Хайруллин И.Р.

Дата «27» января 2022г.