

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  
 ООО УК «Индустриальный парк Зеленодольск»  
 А.С. Минникеев  
 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ**

Комиссия в составе:

- Главного энергетика Поздеева Е.В.
- Производителя работ Сафин Р.Р.
- Члены бригады Мамалимов Д.О.

Составила настоящий акт о том, что «16» декабря 2021 г. электротехнической службой ООО УК «Индустриальный парк Зеленодольск» под руководством главного энергетика Поздеева Е.В, были выполнены следующие работы по обслуживанию **БКТП № 14**

п.№	Наименование оборудования, вид работ	Вид ремонта	Периодич. ремонтов, месяц
1	КЛ 10кВ от РП-10 яч.11 – до 1СШ, РУ 10кВ БКТП-14 КЛ 10кВ от РП-10 яч.16 – до 2СШ, РУ 10кВ БКТП-14 Осмотр кабельной трассы. Осмотр кабельного приемка.	Т/О	6
2	РУ 10кВ, RM6 Визуальный осмотр высоковольтных ячеек, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Чистка от пыли. Проверка состояния заземления.	Т/О	12
3	Тр-р.№1; Тр-р.№2 Визуальный осмотр технического состояния трансформатора: уровень масла, состояние изоляторов, состояние кабелей, эл. контактов. Чистка от пыли, протяжка эл. контактов. Проверка состояния заземления.	Т/О	12
4	РУ 0,4кВ СШ 1,2 Визуальный осмотр низковольтных шкафов, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Визуальный осмотр низковольтных кабелей на наличие термических повреждений, в местах опрессовки кабелей и электрических контактов. Проверка узлов учета, на техническое состояние, механические повреждения, наличие пломб. Чистка от пыли, протяжка эл. контактов. Проверка состояния заземления.	Т/О	6
5	Эл освещения БКТП Осмотр технического состояния эл. проводки, выключателей, светильников.	Т/О	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

**БКТП-14 в технически исправном состоянии**

По данной БКТП имеются следующие дефекты: Дефектов не обнаружено

Подписи членов комиссии:

Главный энергетик \_\_\_\_\_ Поздеев Е.В.

Производитель работ \_\_\_\_\_ Сафин Р.Р.

Член бригады \_\_\_\_\_ Мамалимов Д.О.

Дата «16» декабря 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  
 ООО УК «Индустриальный парк Зеленодольск»  
 А.С. Минникеев  
 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ**

Комиссия в составе:

- Главного энергетика Поздеева Е.В.
- Производителя работ Шарапов Р.Х.
- Члены бригады Мамалимов Д.О.

Составила настоящий акт о том, что «13» декабря 2021 г. электротехнической службой ООО УК «Индустриальный парк Зеленодольск» под руководством главного энергетика Поздеева Е.В. были выполнены следующие работы по обслуживанию **БКТП № 13**

п.№	Наименование оборудования, вид работ	Вид ремонта	Периодич. ремонтов, месяц
1	КЛ 10кВ от РП-10 яч.11 – до 1СШ, РУ 10кВ БКТП-13 КЛ 10кВ от РП-10 яч.16 – до 2СШ, РУ 10кВ БКТП-13 Осмотр кабельной трассы. Осмотр кабельного приемка.	T/O	6
2	<b>РУ 10кВ, RM6</b> Визуальный осмотр высоковольтных ячеек, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Чистка от пыли. Проверка состояния заземления.	T/O	12
3	<b>Тр-р.№1; Тр-р.№2</b> Визуальный осмотр технического состояния трансформатора: уровень масла, состояние изоляторов, состояние кабелей, эл. контактов. Чистка от пыли, протяжка эл. контактов. Проверка состояния заземления.	T/O	12
4	<b>РУ 0,4кВ СШ 1,2</b> Визуальный осмотр низковольтных шкафов, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Визуальный осмотр низковольтных кабелей на наличие термических повреждений, в местах опрессовки кабелей и электрических контактов. Проверка узлов учета, на техническое состояние, механические повреждения, наличие пломб. Чистка от пыли, протяжка эл. контактов. Проверка состояния заземления.	T/O	6
5	<b>Эл освещения БКТП</b> Осмотр технического состояния эл. проводки, выключателей, светильников.	T/O	6

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

**БКТП-13 в технически исправном состоянии**

По данной БКТП имеются следующие дефекты: Дефектов не обнаружено

Подписи членов комиссии:

Главный энергетик \_\_\_\_\_ Поздеев Е.В.

Производитель работ \_\_\_\_\_ Шарапов Р.Х.

Член бригады \_\_\_\_\_ Мамалимов Д.О.

Дата «14» декабря 2021г.