

**Утверждено Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по
тарифам от 01.12.2021 г. № 406-19/Э-2021**

**Расчёт норматива потерь электрической энергии
ООО УК «Альянс»**

Норматив потери принят в соответствии с приказом Минэнерго РФ № 887 в размере 6,23%.

Потери УК «ИП Зеленодольск» на 2022 год

Показатели	Единица измерения	Всего	ВН	СН-1	СН-2	НН
Поступление в сеть	млн.кВт.ч	19,848			19,571	0,276
из смежной сети, всего	млн.кВт.ч					
ВН	млн.кВт.ч					
СН I	млн.кВт.ч					
СН II	млн.кВт.ч					
Потери	млн.кВт.ч	1,237			1,208	0,029
Норматив потерь	%	6,23				
Полезный отпуск из сети, в том числе:	млн.кВт.ч	18,611			18,267	0,343
на собственные нужды	млн.кВт.ч	0			0	0
на субабонентов	млн.кВт.ч	18,611			18,267	0,343