



УТВЕРЖДАЮ

Директор по эксплуатации

ООО УК «Альянс»

М.И. Рождаев

20__ г.

ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Комиссия в составе:

- Главного энергетика Поздеева Е.В.

- Члены комиссии: Шарапов Р.Х., Хайруллин И.Р.,

Составила настоящий акт о том, что «27» июля 2022 г. электротехнической службой ООО УК «Альянс» под руководством главного энергетика Поздеева Е.В, были выполнены следующие работы по обслуживанию БКТП-7


№	Наименование оборудования, вид работ	Вид ремонта	Периодич. ремонтов, месяц
1	Электрические сети 1. Силовые кабельные линии 10/0,4 кВ 1.1. Наружный осмотр трасс, КЛ напряжением до 10кВ, проложенных в земле 1.2. Осмотр концевых кабельных муфт, установленных в БКТП-7 1.3. Проверка состояния заземления 1.4. Осмотр кабельного приемка и мест прохода кабельных линий через стены 1.5. Восстановление нарушенной маркировки 1.6. Осмотр изоляции электросетей 1.7. Измерение температуры кабелей 1.8. Проверка соответствия сетей фактическим нагрузкам 1.9. Проверка прочности соединительных мест (вводов в аппараты, щиты) 2. Сети заземления 1.1. Окраска магистралей и проводников заземляющих сетей 1.2. Проверка состояния элементов заземления 1.3. Проверка надежности соединений	T/O	6
2	РУ-10кВ, RM6 1. Проверка состояния механизмов на предмет наличия загрязнения и коррозии 2. Проверка состояния запирающих устройств 3. Очистка корпуса аппарата сухой тряпкой 4. Чистка чашек заземления 5. Проверка состояния заземления	T/O	6, 12
3	Силовые трансформаторы №2 1. Чистка изоляторов, масломерных стекол, бака и крышки трансформатора 2. Протяжка болтовых соединений 3. Проверка и очистка маслоуказателей 4. Проверка частей переключающих устройств доступных к осмотру, проверка положения по напряжению 5. Осмотр заземляющей части	T/O	12
4	Электрические аппараты 1. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузки 2. Чистка аппаратов 3. Наружный и внутренний осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений 4. Затяжка крепежных деталей 5. Проверка исправности рукояток, замков, ручек 6. Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах	T/O	6
5	РУ-0,4кВ СШ- 2 1. Проверка состояния ошиновки и электропроводки 2. Подтяжка всех креплений и выводов 3. Проверка исправности рукояток, замков, ручек	T/O	6

6	Электроосветительная аппаратура 1. Удаление пыли, протирка арматуры, проверка крепления патронов и контактов 2. Проверка наличия заземления, зануления	Т/О	6
---	---	-----	---

Характерные неисправности, выявленные при эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины. Рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести для их предотвращения:

Оборудование технически исправно в соответствии НТД.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии  Поздеев Е.В.

Член комиссии  Шарапов Р.Х. Член комиссии  Хайруллин И.Р.

Дата «29» июля 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор по эксплуатации

ООО УК «Альянс»

М.И. Рождаев

20__ г.

ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Комиссия в составе:

- Главного энергетика Поздеева Е.В.

- Производители работ: Хайруллина И.Р., Сафин Р.Р., Безруков Д.Н., Шарапов Р.Х.

На основании плана-графика планово-предупредительного ремонта электрохозяйства Индустриального парка Зеленодольск, в период с 04.07.2022г. по 08.07.2022г. провели работы по обслуживанию щитов уличного освещения **ЩР-1 (щит распределительный освещения), ЩР-6, ЩР-8, ЩР-15**

п.№	Наименование оборудования, вид работ	Вид ремонта	Периодич. ремонтов, месяц
1	ЩР-1, ЩР-6, ЩР-8, ЩР-15 Визуальный осмотр низковольтных шкафов, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Визуальный осмотр низковольтных кабелей на наличие термических повреждений, в местах опрессовки кабелей и электрических контактов. Чистка от пыли, протяжка эл. Контактных, вводных рубильников, автоматических выключателей, магнитных пускателей. Проверка состояния заземления.	Т/О	4

Характерные неисправности, выявленные при эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины. Рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести для их предотвращения: _____
при проведении ППР ЩР-1, ЩР-6, ЩР-8, ЩР-15 неисправностей и дефектов не выявлено.


По результатам технического обслуживания, состояние оценивается: ЩР-1, ЩР-6, ЩР-8, ЩР-15
в технически исправном состоянии.


Подписи членов комиссии:


Председатель комиссии:


Главный энергетик  Поздеев Е.В.

Производители работ:

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  Хайруллин И.Р.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  Сафин Р.Р.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  Безруков Д.Н.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  Шарапов Р.Х.

Дата «29» июля 2021г.