

УТВЕРЖДАЮ

Директор по эксплуатации

ООО УК «Альянс»

Рождаев М.И.

20\_\_ г.



## ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Комиссия в составе:

- Главного энергетика Поздеева Е.В.
- Производители работ: Хайруллин И.Р.
- Члены бригады Шарапов Р.Х.

На основании плана-графика планово-предупредительного ремонта электрохозяйства **Индустриального парка Зеленодольск, 14.12.2022г.** провели работы по обслуживанию щитов управления ЛОС


№	Наименование оборудования, вид работ	Вид ремонта	Периодичность ремонтов месяц
1	КЛ 0,4 кВ от БКТП-12; РУ-0,4кВ; яч.№3 – до КНС; ЩР-ЛОС КЛ 0,4 кВ от БКТП-12; РУ-0,4кВ; яч.4 – до КНС; ЩР-ЛОС Замер сопротивления изоляции кабеля. Осмотр кабельной трассы. Осмотр кабельного приемка.	Т/О	6
2	ШУ-ЛОС (Щкаф управления) Визуальный осмотр распределительного щита, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Визуальный осмотр кабелей и эл оборудования, на наличие термических повреждений, в местах опрессовки кабелей и электрических контактов. Чистка от пыли, электрооборудования. Протяжка болтовых соединений эл контактов. Ревизия контакторов: чистка подвижных и не подвижных контактов. Проверка состояния заземления.	Т/О	6

при проведении ППР ЛОС неисправностей и дефектов не выявлено.



По результатам технического обслуживания, состояние оценивается: Щиты и электрическая аппаратура ЛОС находятся в технически исправном состоянии.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Главный энергетик  Поздеев Е.В.

Производители работ:

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  Хайруллин И.Р.  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  Шарапов Р.Х.

Дата «14» декабря 2022г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор по эксплуатации  
ООО УК «Альянс»  
Рождаев М.И.  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ОТЧЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Комиссия в составе:

- Главного энергетика Поздеева Е.В.
- Производители работ: Алексеев Р.Е.
- Члены бригады Шарапов Р.Х.

На основании плана-графика планово-предупредительного ремонта электрохозяйства **Индустриального парка Зеленодольск, 05.12.2022г.** провели работы по обслуживанию щитов управления КНС

№	Наименование оборудования, вид работ	Вид ремонта	Периодич ремонтных месяцев
1	<b>КЛ 0,4 кВ от БКТП-12; РУ-0,4Кв; яч.№3 – до КНС; ЩР-1</b> <b>КЛ 0,4 кВ от БКТП-12; РУ-0,4Кв; яч.4 – до КНС; ЩР-1</b> Замер сопротивления изоляции кабеля. Осмотр кабельной трассы. Осмотр кабельного приямка.	Т/О	6
2	<b>ЩР-1 (Щит распределительный)</b> Визуальный осмотр распределительного щита, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Визуальный осмотр кабелей и эл оборудования, на наличие термических повреждений, в местах опрессовки кабелей и электрических контактов. Чистка от пыли, электрооборудования. Протяжка болтовых соединений эл контактов. Проверка состояния заземления.	Т/О	6
3	<b>ШУ-1 (Шкаф управления)</b> Визуальный осмотр распределительного щита, на наличие механических повреждений, состояние запирающих устройств. Визуальный осмотр кабелей и эл оборудования, на наличие термических повреждений, в местах опрессовки кабелей и электрических контактов. Чистка от пыли, электрооборудования. Протяжка болтовых соединений эл контактов. Ревизия контакторов: чистка подвижных и не подвижных контактов, диагностика ПКИ-20; ПКИ-11; Замена ПКИ-20; ПКИ-11; ревизия обогревателя шкафа. Проверка состояния заземления. Опробование ШУ-1 в работе.	Т/О	6
4	<b>КНС (отопление)</b> Визуальный осмотр, на наличие механических повреждений, чистка от пыли.	Т/О	6
5	<b>КНС (эл освещение)</b> Осмотр технического состояния эл. проводки, выключателей, светильников. Чистка от пыли.	Т/О	6

Характерные неисправности, выявленные при эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины. Рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести для их предотвращения: \_\_\_\_\_  
при проведении ППР КНС неисправностей и дефектов не выявлено.

По результатам технического обслуживания, состояние оценивается: Щиты и электрическая аппаратура КНС находятся в технически исправном состоянии.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Главный энергетик  Поздеев Е.В.

Производители работ:

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования



Алексеев Р.Е.

Шарапов Р.Х.

Дата «05» декабря 2022г.